



RZĘDNA TERENU ISTN.	82.80
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	81.00
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU	1.60
SPADKI, DŁUGOŚCI	i = 1‰
ŚREDNICA, MATERIAŁ	RURY PE RC Tytan 100 PN 10 SDR 17 DN 110 x 6,6mm
ODLEGŁOŚCI	4, 21, 10, 10, 78

UWAGA!
 Roboty ziemne w miejscu skrzyżowań z uzbrojeniem wykonywać ręcznie pod nadzorem ich użytkowników.
 Posadowienie i obsypka przewodu wg wytycznych rur producenta.

STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOMIŃIE
 Wydział Budowlany
DRAW BUD PROJEKT, Beata Kijewska
 Projektowanie i Wykonawstwo Sieci, Przewodów i Instalacji Sanitarnych
 02-786 Warszawa, ul. Zamiary 10/23

INWESTOR:	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Radzyminie ul. Komunalna 2 05-250 Radzymin		
OBIEKT:	Projekt budowy sieci wodociągowej w ul. Polygonowej i ulicy bocznej do ul. Polygonowej, na odc.: od włączenia do istniejącej sieci wodoc. w ul. Weteranów do projektowanego hydrantu na dz. nr 52/15, na terenie dz. nr ew. 89, 52/15 oraz 49 w obr. 00-10 Łąki		
ADRES:	dz. nr ew. 89, oraz 52/15 w obr. 00-10 Łąki gmina Radzymin		
TREŚĆ:	PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ PE DZ 110mm L=123,0m		
Projektant:	mgr inż. ELŻBIETA DACHOWSKA	DATA	01.2022r.
Sprawdzający:	mgr inż. RÓŻA BABIK	DATA	01.2022r.
		PODPIS	<i>[Signature]</i>
			RYS. NR 3